

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. rugsėjo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	16,5	0,0	0	69,8	67,0	3,3	48,3	2,0	35	0,0	2,3	4,0	180,0
2	19,5	0,0	0	69,8	67,0	3,5	49,2	2,0	31	0,0	2,7	5,0	180,0
3	22,8	0,0	0	70,5	67,0	3,5	49,1	2,0	32	0,0	2,5	3,0	180,0
4	21,3	0,0	0	68,9	67,0	3,5	49,1	2,0	31	0,0	2,7	5,0	180,0
5	21,4	0,0	0	70,3	67,0	3,5	49,4	2,0	30	0,0	2,0	5,0	180,0
6	20,0	0,0	0	65,8	67,0	3,5	49,7	2,0	32	0,0	2,6	4,0	180,0
7	18,8	0,0	0	65,3	67,0	3,5	49,4	2,0	29	0,0	2,3	3,0	180,0
8	20,0	0,0	0	70,5	67,0	3,5	49,0	2,0	32	0,0	3,1	4,0	180,0
9	21,5	0,0	0	69,6	67,0	3,5	48,6	2,0	31	0,0	2,4	5,0	180,0
10	20,7	0,0	0	67,1	67,0	3,5	49,3	2,0	32	0,0	3,9	5,0	180,0
11	19,1	0,0	0	68,3	67,0	3,5	49,4	2,0	31	0,0	2,9	6,0	180,0
12	18,9	0,0	0	68,5	67,0	3,5	49,0	2,0	30	0,0	1,3	3,0	180,0
13	20,5	0,0	0	67,8	67,0	3,5	49,0	2,0	32	0,0	1,6	3,0	180,0
14	19,8	0,0	0	63,3	67,0	3,5	49,1	2,0	29	0,0	1,6	4,0	180,0
15	18,3	0,0	0	70,4	67,0	3,5	49,0	2,0	33	0,0	1,8	3,0	180,0
16	19,3	0,0	0	69,6	67,0	3,5	49,0	2,0	31	0,0	0,8	5,0	180,0
17	19,7	0,0	0	67,7	67,0	3,5	49,6	2,0	32	0,0	1,2	4,0	180,0
18	19,8	0,0	0	69,4	67,0	3,5	49,5	2,0	32	0,0	4,8	7,0	180,0
19	18,2	0,0	0	69,8	67,0	3,5	49,8	2,0	31	0,0	1,5	6,0	180,0
20	17,5	0,0	0	68,6	67,0	3,5	49,8	2,0	31	0,0	1,2	5,0	180,0
21	16,3	0,0	0	69,4	67,0	3,5	49,6	2,0	32	0,0	1,2	4,0	180,0
22	17,8	0,0	0	71,9	67,0	3,5	49,3	2,0	33	0,0	1,2	3,0	180,0
23	18,7	0,0	0	69,8	67,0	3,5	49,4	2,0	32	0,0	1,3	5,0	180,0
24	18,5	0,0	0	68,0	67,0	3,5	49,3	2,0	33	0,0	1,6	4,0	180,0
25	17,9	0,0	0	70,8	67,0	3,5	49,1	2,0	33	0,0	1,0	5,0	180,0
26	18,3	0,0	0	70,7	67,0	3,5	47,1	2,0	31	0,0	1,2	3,0	180,0
27	18,0	0,0	0	69,3	67,0	3,5	49,1	2,0	33	0,0	1,0	2,0	180,0
28	14,5	0,0	0	69,3	67,0	3,5	49,3	2,0	34	0,0	1,1	2,0	180,0
29	10,8	0,0	0	75,0	67,0	3,5	49,6	2,0	35	0,0	1,4	2,0	180,0
30	8,9	0,0	0	78,0	67,0	3,5	49,8	2,0	36	0,0	2,5	4,0	180,0
	18,4	0,0	0	69,4	67,0	3,5	49,2	2,0	959	0	58	123,0	180,0